

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 140/_____

г.Уральск
Место составления

02.08.2024 г.
Время 22:14

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 140 от 27.07.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку

ЕСЕНГАЛИЕВ ЕРЖАН МАРАТОВИЧ - Главный специалист

ӘУБӘКІРОВ ТОҚТАР СӘТБАЙҰЛЫ - Главный специалист Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральск

Айткалиев Ерлан Сапиуллаевич - Заместитель начальника УЧС г.Уральска

МЕНЕШЕВ АБАЙ ХАБИБУЛЛИНОВИЧ - Главный специалист УЧС

МУРАТОВ СУЛТАН САЛАУАТОВИЧ - Главный специалист

ХАЙРУЛЛИН АСЛАНБЕК МУРАТУЛЫ - Инженер

МАМАЕВ ЕДИЛ СЕРГЕЕВИЧ - инженер

ЖӘКІМ СҰЛТАНБИБАРЫС ӘЛІБЕКҰЛЫ - Старший инженер УЧС г. Уральска

ЖУМАГАЛИЕВ МЕРЕКЕ БАУЫРЖАНОВИЧ - Начальник УГПК ДЧС ЗКО

БЕКЧЕНТАЕВ РАФАЭЛЬ РАШАДОВИЧ - Главный специалист УГПК ДЧС ЗКО

ӘНЕС САҒДАТ ҚАЙРАТҰЛЫ - Главный специалист ГТН УГПК ДЧС ЗКО

ЖАКУПОВ АРМАН ПАВЛОВИЧ - Старший инженер УГПК ДЧС ЗКО

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Altyn Uya New".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

детский сад "Алтын ұя", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Деркул, Майкы Би (улица), Көкжиек (Микрорайон), 35/1.

детский сад "Алтын ұя+", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Деркул, Аксұңкар (улица), Көкжиек (Микрорайон), 11.

5. Срок проведения проверки 29.07.2024 - 02.08.2024

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

С 29 июля по 2 августа 2024 года на основании поручение прокуратуры города Уральск по результатам проведенной внеплановой проверки № 140 от 27.07.2024 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Altyn Uya New» 1) детский сад «Алтын ұя», расположенное по адресу: ЗКО г. Уральск, Деркул, Микрорайон Көкжиек, улица Майкы Би, 35/1; 2) детский сад «Алтын ұя+», расположенное по адресу: ЗКО г. Уральск, Деркул, Микрорайон Көкжиек, улица Аксұңкар, 11, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности. В ходе проведения проверки были выявлены нарушения правил пожарной безопасности..

детский сад "Алтын ұя"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим (необходимо разработать в соответствии с приложением 1 к правилам пожарной безопасности). ППБ Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (далее – ППБ РК) пункт 5;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Не ведется учет проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения, который должен отражаться в специальном журнале. ППБ РК п. 9;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не осуществляется руководителями организаций объектов с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок. ППБ РК п.14;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. ППБ РК п.6.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Помещения не в полном объеме обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения. ППБ РК п. 18.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На путях эвакуации не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности. ППБ РК п.32;	П. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, чтобы обеспечить возможность их свободного открытия изнутри без ключа. ППБ РК п.34;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Ковры и ковровые дорожки надежно не прикреплены к полу. ППБ РК п. 38;	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении


		объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены механической скруткой при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. ППБ РК п. 80;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

детский сад "Алтын уя+" 9

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим (необходимо разработать в соответствии с приложением 1 к правилам пожарной безопасности). ППБ РК п.5;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	Не осуществляется руководителями организаций объектов с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок. ППБ РК п.14;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. ППБ РК п.6.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Не ведется учет проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения, который должен отражаться в специальном журнале. ППБ РК п. 18.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	Отсутствуют объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход" с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены механической скруткой при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. ППБ РК п. 80.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку





8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

✓

Приложение на « » листах

«2» 08 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 140/_____

г.Уральск
Место составления

02.08.2024 г.
Время 22:14

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральска Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 140 от 27.07.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ЕСЕНГАЛИЕВ ЕРЖАН МАРАТОВИЧ - Главный специалист
ӘУБӘКІРОВ ТОҚТАР СӘТБАЙҰЛЫ - Главный специалист Управление по чрезвычайным ситуациям города Уральск

Айткалиев Ерлан Сапиуллаевич - Заместитель начальника УЧС г.Уральска

МЕНЕШЕВ АБАЙ ХАБИБУЛЛИНОВИЧ - Главный специалист УЧС

МУРАТОВ СУЛТАН САЛАУАТОВИЧ - Главный специалист

ХАЙРУЛЛИН АСЛАНБЕК МУРАТУЛЫ - Инженер

МАМАЕВ ЕДИЛ СЕРГЕЕВИЧ - инженер

ЖӘКІМ СҰЛТАНБІБАРЫС ӘЛІБЕКҰЛЫ - Старший инженер УЧС г. Уральска

ЖУМАГАЛИЕВ МЕРЕКЕ БАУЫРЖАНОВИЧ - Начальник УГПК ДЧС ЗКО

БЕКЧЕНТАЕВ РАФАЭЛЬ РАШАДОВИЧ - Главный специалист УГПК ДЧС ЗКО

ӘНЕС САҒДАТ ҚАЙРАТҰЛЫ - Главный специалист ГТН УГПК ДЧС ЗКО

ЖАКУПОВ АРМАН ПАВЛОВИЧ - Старший инженер УГПК ДЧС ЗКО

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

240540024271, Товарищество с ограниченной ответственностью "Altyn Uya New".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

детский сад "Алтын ұя", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Деркул, Майқы Би (улица), Көкжиек (Микрорайон), 35/1.

детский сад "Алтын ұя+", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Деркул, Аксұңқар (улица), Көкжиек (Микрорайон), 11.

5. Период проведения проверки 29.07.2024 - 02.08.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

детский сад "Алтын ұя"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения

1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителем организации утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим (необходимо разработать в соответствии с приложением 1 к правилам пожарной безопасности). ППБ Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (далее – ППБ РК) пункт 5; срок устранения: 01.10.2024
2	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Вести учет проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения, который должен отражаться в специальном журнале. ППБ РК п. 9.; срок устранения: 01.10.2024
3	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Осуществлять руководителями организаций объектов с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок. ППБ РК п.14; срок устранения: 01.10.2024
4	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация привести в исправное состояние. ППБ РК п.6.; срок устранения: 01.10.2024
5	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Помещения в полном объеме обеспечить исправными первичными средствами пожаротушения. ППБ РК п. 18.; срок устранения: 01.10.2024
6	П. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	На путях эвакуации в полном объеме установить знаки

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		пожарной безопасности. ППБ РК п.32; срок устранения: 01.10.2024
7	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, чтобы обеспечить возможность их свободного открытия изнутри без ключа. ППБ РК п.34; срок устранения: 01.10.2024
8	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Ковры и ковровые дорожки надежно прикрепить к полу. ППБ РК п. 38; срок устранения: 01.10.2024
9	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены механической скруткой при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. ППБ РК п. 80; срок устранения: 01.10.2024

детский сад "Алтын ұя"



№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Руководителем организации утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности, устанавливающая соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим (необходимо разработать в соответствии с приложением 1 к правилам пожарной безопасности). ППБ РК п.5; срок устранения: 01.10.2024
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Осуществлять руководителями организаций объектов с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок с указанием в журнале тренировок. ППБ РК п.14;

			срок устранения: 01.10.2024
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация привести в исправное состояние. ППБ РК п.6.; срок устранения: 01.10.2024
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Не ведется учет проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения, который должен отражаться в специальном журнале. ППБ РК п. 18.; срок устранения: 01.10.2024
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Отсутствует объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход" с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации.; срок устранения: 01.10.2024
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены механической скруткой при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. ППБ РК п. 80.; срок устранения: 01.10.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

✓

« 2 » 08 2024 г.

